

OKRESNÝ ÚRAD STARÁ ĽUBOVŇA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Nám. gen. Štefánika 526/1, 064 01 Stará Ľubovňa

Číslo spisu

OU-SL-OSZP-2024/008303-003

Stará Ľubovňa

28. 10. 2024



Rozhodnutie

verejná vyhláška

Výrok

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle ustanovenia § 61 písm. c), § 71 a § 65 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), rozhodujúc o žiadosti Obce Jakubany, 065 12 Jakubany 555, IČO: 00329924 zo dňa 22.08.2024 vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu „Rozšírenie vodovodu Jakubany“ po vykonanom vodoprávnom konaní podľa § 73 vodného zákona a v zmysle § 46 a § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

p o v o ľ u j e

v zmysle §§ 120 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona a v zmysle § 26 ods. 1 a ods. 2 vodného zákona stavbu „Rozšírenie vodovodu Jakubany“

Charakteristické údaje o stavbe:

Investor : Obce Jakubany, 065 12 Jakubany 555, IČO: 00329924

Názov stavby : Rozšírenie vodovodu Jakubany

Stavebný objekt : Rozšírenie vodovodu

Kat. územie : Jakubany

Miesto stavby : KN-C 2612/13, 2481/3

Vlastnícke práva : LV č. 3339

Druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria.

Charakter stavby : vodná stavba.

Účel stavby : zásobovanie lokality „za farou Jakubany“ pitnou vodou

Zodpovedný projektant : Ing. Alžbeta Volaříková, autorizovaný stavebný inžinier, Stavebné konštrukcie, číslo SKSI 2796*A*4-24, (4/2024)

Spôsob zhotovenia

stavby : dodávateľsky

Zhotoviteľ stavby : po výberovom konaní

Stavebný dozor : po výberovom konaní
Lehota dokončenia
stavby : 12/2030
Stručný popis stavby : rozšírenie verejného vodovodu

Rozšírenie vodovodu:

Vodovodná vetva A bude zrealizovaná z rúr HDPE PN16, 110x10,0 s celkovou dĺžkou 249 m. Projekt rieši zokruhovanie existujúcich vetiev vodovodu. Trasa vodovodu je vedená v rastlom teréne. Na odvzdušnenie a odkalenie vodovodného potrubia sa v najvyššom a najnižšom mieste na konci vetvy osadí podzemný hydrant, ktorý bude slúžiť ako vzdušník resp. kalník.

Technické parametre:

- Vodovodná vetva „A“ – z rúr HDPE PN16, 110x10,0 s celkovou dĺžkou 249 m.
- Podzemný hydrant – PH DN 100 – 1ks.

Podmienky pre realizáciu stavby:

Stavba bude zrealizovaná podľa overeného projektu stavby (Ing. Alžbeta Volaříková autorizovaný stavebný inžinier, Stavebné konštrukcie, číslo SKSI 2796*A*4-24 (4/2024)) pri dodržaní platných stavebných predpisov STN, ustanovení stavebného zákona a vodného zákona.

1. Na znak overenia boli výkresy projektu opatrené pečiatkou stavebného úradu. Tento projekt stavby je stavebník povinný predložiť ku kolaudačnému konaniu.
2. Zmeny a odchýlky od schválenej PD je možné vykonať iba so súhlasom stavebného úradu za súčasného splnenia podmienok v bode 1.
3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Stavebník zabezpečí priestorové vytýčenie stavby oprávnenou osobou.
5. Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
6. Stavebník písomne oznámi začatie stavby špeciálnemu stavebnému úradu (OÚ – Stará Ľubovňa).
7. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona.
8. Stavebník je povinný nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke povoleného vodohospodárskeho diela podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
9. Pred začatím prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení.
10. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a účastníkov konania:

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SL-OSZP- 2024/006696-002 zo dňa 23.07.2024:

1. Pri realizačných prácach je potrebné dbať na minimalizáciu zásahov do prírodného prostredia, ako aj na dodržanie platnej legislatívy na úseku ochrany prírody a krajiny.
2. Upozorňujeme, že ak bude prípadne potrebný výrub drevín z dôvodu umiestnenia stavby, je potrebné postupovať najmä podľa zákona č. 543/2002 Z. z. (viď najmä §§ 46 až 48 tohto zákona).

Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SL-OSZP- 2024/006994-002 zo dňa 30.07.2024:

Pri stavbe ROZŠÍRENIE VODOVODU A STL PLYNOVODU, objekt ROZŠÍRENIE VODOVODU v kat. území Jakubany sa predpokladá vznik stavebných odpadov (17 02 03-plasty, 17 03 02-bitúmenové zmesi, 17 05 04-zemina a kamenivo-21m³, 17 05 06-výkopová zemina, 17 06 04-izolačné materiály; odpadové obaly - 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04), ktoré sú zatriedené podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, do kategórie ostatný odpad.

Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04, 17 05 06) sa využije na vyrovnanie (vyplanírovanie) pozemku a spätné zasypávanie pri zemných prácach v rámci záverečných terénnych úprav na stavenisku a prebytočná sa zneškodní na povolenej skládke pre daný druh odpadu. Plasty (17 02 03), izolačný materiál (17 06 04) je potrebné vytriediť a odovzdať na zhodnotenie oprávnenej organizácii (činnosť R 5 podľa prílohy č. 1/ zákona). Zvyšný nevytriedený

stavebný odpad a bitúmenové zmesi (17 03 02), zhromaždený vo VOK na vlastnom stavebnom pozemku sa po zaplnení prepraví oprávnenou organizáciou (na základe registrácie) a následne zneškodní na povolenej skládke (činnosť D 1 prílohy č. 2/ zákona o odpadoch - skládkovanie) na základe zmluvy, uzatvorenej medzi stavebníkmi a oprávnenou organizáciou.

Realizátor stavebných prác bude mať uzatvorené zmluvy s odberateľmi odpadov, ktorí majú oprávnenie na odvoz a likvidáciu daných druhov odpadov. Obaly z papiera (15 01 01, 20 01 01), plastov (15 01 02, 20 01 39) a kovu (15 01 04, 20 01 40) je potrebné vytriediť a odovzdať do zberných nádob, umiestnených v obci za účelom zberu, resp. oprávnenej organizácii, príp. do zberne, vykupujúcej dané druhy odpadov.

V rámci kolaudačného konania, resp. pred kolaudáciou stavby je stavebník povinný požiadať Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o ŽP o vyjadrenie ku kolaudácii v zmysle § 99 ods. 1 písm. b, bod. 5/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a doložiť a preukázať potrebnými dokladmi, akým spôsobom bolo naložené so vzniknutými stavebnými odpadmi (doklad o množstve a mieste zhodnoteného, resp. zneškodneného odpadu - potvrdenie o prevzatí odpadu do zberne, na skládku a pod. a kópiu právoplatného stavebného povolenia).

Upozorňujeme stavebníkov, vykonávajúcich stavebné práce, že so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, vznikajúcim v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je potrebné nakladať v zmysle § 77 ods. 1 písm. a/, ods. 2/, ods. 3 písm. c, d/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (resp. podľa príslušných ustanovení vzťahujúcich sa na danú stavbu), ako aj v zmysle vykonávacej Vyhl. MŽP SR č. 344/2022 Z.z. (zmluvný vzťah, recyklácia vzniknutých stavebných odpadov) a zabezpečiť následné spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (predchádzanie vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie), viesť jeho evidenciu (podľa prílohy č. 1/ Vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov), ohlasovať ročné údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu.

Stavebník - pôvodca odpadov (osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie - podľa § 77 ods. 2/ zákona o odpadoch) zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti ako držiteľ podľa § 12, 14 zákona o odpadoch, ktorý je povinný stavebné odpady a odpady z demolácie vytriediť podľa druhu a oddelene zhromažďovať, zabezpečiť prednostne materiálové zhodnotenie a opätovné využitie pri svojej činnosti (podľa možnosti v mieste vzniku), resp. následné zhodnotenie a recykláciu vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály, nevyužitú odovzdať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona na základe zmluvného vzťahu.

Zároveň si bude stavebník a zhotoviteľ plniť všetky povinnosti podľa platného schváleného Všeobecného záväzného nariadenia obce Jakubany o nakladaní s odpadmi.

RÚVZ v Starej Ľubovni:

Súhlasí s vydaním stavebného povolenia v zmysle záväzného stanoviska č. RÚVZSL/OHŽPaZ/1380/5819/2024 zo dňa 08.08.2024.

Z hľadiska ochrany verejného zdravia pred začatím využívania nového úseku vodovodu je potrebné podľa § 17c ods.4 písm. f) zákona č. 355/2007 Z.z. vykonať mimoriadnu kontrolu kvality pitnej vody v rozsahu minimálnej analýzy podľa § 6 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Splnenie uvedenej požiadavky vyhovujúcim spôsobom z hľadiska ochrany zdravia bude overené orgánom verejného zdravotníctva pri posudzovaní návrhu na kolaudáciu predmetnej stavby podľa §13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VSD, a.s.:

Súhlasí s vydaním stavebného povolenia v zmysle záväzného stanoviska č. 396/2024 zo dňa 09.01.2024 pri dodržaní nasledovných podmienok:

- Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajete vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.
- V prípade, že dôjde ku kríženiu podzemného vedenia, alebo k súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenie proti vzniku previsu.

- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
 - Pri križovaní, resp. súbehu vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab 1,2.
 - Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
 - Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla.
 - Pri zmene kategórie priestoru(povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
- V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

Slovak Telekom a.s., Bratislava:

Súhlasí s vydaním stavebného povolenia v zmysle záväzného stanoviska č. 6612420305 zo dňa 22.07.2024:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z.z o ochrane proti rušeniu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845.

PVS a.s.:

V zmysle vyjadrenia č. 2017/2024/IS/21 zo dňa 22.08.2024 súhlasia s vydaním stavebného povolenia za splnenia dolu uvedených podmienok:

1. Z bilančného hľadiska

- A. Z bilančného hľadiska je zásobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou z verejného vodovodu možné.
- B. Maximálny odber pitnej vody z verejného vodovodu bude povolený v množstve do 0,04 l/s a 1 058 m3/rok.
- C. Verejný vodovod môže mať funkciu zdroja požiarnej vody, nenahrádza však požiarneho vodovodu. V prípade požiaru nemôžeme garantovať potrebné množstvo vody a požadovaný tlak pri napojení hasičských zariadení priamo na vodovodnú sieť.

2. Z hľadiska technického riešenia

- A. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich ochranné pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- B. Technické riešenie, návrh VV a VK musí byť v súlade so zákonom 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými „Technickými štandardmi PVS a PVPS“, ktoré sú dostupné na internetovom sídle PVS, ktoré sú dostupné na internetovom sídle PVS (<https://www.pvsas.sk/standardy>).
- C. Vodovodné potrubie žiadame realizovať z rúr HD-PE 100 RC, SDR 17, PN 10 s certifikátom PAS 1075.
- D. Armatúry (tvarovky, hydranty, vzdušníky, uzávery, kalníky) žiadame realizovať z výrobkov od spoločnosti AVG, Hawle resp. VAG.
- E. Križovanie sietí je potrebné realizovať v zmysle STN.
- F. V okolí pásiem ochrany musí byť vynechaný voľný, neopltený manipulačný priestor ktorý nesmie byť v budúcnosti zastavaný.
- G. Situáciu vodnej stavby z PD Vás žiadame zaslať PVS, a.s. na e-mail cekovsky@pvsas.sk v dwg resp. dgn formáte.

3. Z majetkovoprávneho hľadiska

- A. Podľa ustanovení § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. pásmo ochrany vodovodu a kanalizácie musí byť vyhlásené rozhodnutím príslušného okresného úradu. Pre tento účel je stavebník povinný dať vyhotoviť geometrický plán so zakreslením potrubia a pásma ochrany, ak to vyplýva z podmienok územného rozhodnutia vydaného stavebným úradom.
- B. Podľa ustanovení § 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu

len subjekt verejného práva. Ak výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií zabezpečujú právnické osoby, ktoré nie sú subjektmi verejného práva, podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia je zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej stavbe medzi jej vlastníkom a subjektom verejného práva a podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva. Na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii nemôže vzniknúť vecné bremeno, záložné právo ani práva s podobným obsahom a účinkami v prospech iného ako subjektu verejného práva.

4. Z prevádzkového hľadiska

A. Prevádzkovateľ PVPS a.s. Vám vydá vyjadrenie podľa § 17 a 18 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a určí technické podmienky napojenia stavby na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

OR HaZZ v Starej Ľubovni:

Súhlasí s vydaním stavebného povolenia v zmysle záväzného stanoviska č. ORHZ-SL1-2024/000005-011 zo dňa 26.07.2024

Navrhovaná vetva rozvážacieho potrubia priemeru DN 100 bude môcť plniť aj doplnkovú funkciu spočívajúcu v dodávke vody na hasenie požiarov iba pre stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Vo vodoprávnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania

Všeobecné ustanovenia

1. Vybudovaná vodná stavba je stavbou trvalou po dobu jej životnosti.
2. Toto rozhodnutie platí podľa § 67 stavebného zákona v znení jeho noviel dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestráca však platnosť, ak v termíne do dvoch rokov bude stavba začatá.

Odôvodnenie

Obce Jakubany, 065 12 Jakubany 555, IČO: 00329924 (ďalej navrhovateľ) žiadosťou č. 2938/2024 zo dňa 22.08.2024, ktorá bola doručená na Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa 26.08.2024, požiadala o vydanie stavebného (vodoprávneho) povolenia na vodnú stavbu „Rozšírenie vodovodu Jakubany“, číslo parcely KN-C 2612/13, 2481/3, k. ú. Jakubany.

Dňom podania žiadosti navrhovateľa bolo začaté správne konanie v zmysle §§ 120 a zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona a v zmysle § 26 ods. 1 a ods. 2 vodného zákona v znení neskorších predpisov vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie vodovodu Jakubany“.

Žiadateľ spolu so žiadosťou doložil:

- Projektovú dokumentáciu 2x (4/2024).
- Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 15/2024-SÚ/Jk zo dňa 29.02.2024 (právoplatné dňa 05.04.2024).
- Záväzný stanovisko stavebného úradu v zmysle § 120 stavebného zákona č. 2936/2024 zo dňa 22.08.2024.
- Vyjadrenie PVS, a.s., č. 2017/2024/IS/21 zo dňa 22.08.2024.
- Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6612420305 zo dňa 22.07.2024.
- Vyjadrenie spol. VSD, a.s. č. 396/2024 zo dňa 09.01.2024.
- Stanovisko RÚVZ v Starej Ľubovni č. RÚVZSL/OHŽPaZ/1380/5819/2024 zo dňa 08.08.2024.
- Vyjadrenie ORANGE SLOVENSKO a.s. č. KE-2131/2024 zo dňa 13.08.2024.
- Stanovisko OR HaZZ v Starej Ľubovni č. ORHZ-SL1-2024/000005-011 zo dňa 26.07.2024.
- Vyjadrenia Okresného úradu Stará Ľubovňa č. OU-SL-OSZP-2024/006994-002 zo dňa 30.07.2024, OU-SL-OSZP-2024/006696-002 zo dňa 23.07.2024, OU-SL-OSZP-2024/006827-002 zo dňa 24.07.2024.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako špeciálny stavebný úrad listom č. OU-SL-OSZP-2024/008303-002 zo dňa 17.09.2024 oznámil začatie stavebného (vodoprávneho) konania (verejnou vyhláškou) a upustil od ústneho konania a miestneho zisťovania.

V liste poučil účastníkov konania a dotknuté orgány v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku, že si môžu svoje námietky uplatniť na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

V stanovenom termíne neboli predložené správne orgánu žiadne pripomienky, resp. námietky k hore uvedenej stavbe.

V zmysle § 65 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy pri vydávaní rozhodnutia vychádzal z výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd, z vodnej bilancie, z programu opatrení na účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, z plánov manažmentu povodí, z Vodného plánu Slovenska, z programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a z koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve.

Po zohľadnení pripomienok účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré sú uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia, špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania nie sú záporné ani protichodné. Orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by znemožňovali vydanie tohto rozhodnutia.

V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je obec oslobodená od správnych poplatkov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa v lehote 15 dní odo dňa doručenia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je podľa § 177 a násl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Jakubany (na internetovej stránke Obce Jakubany).

29. 10. 2024



Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

pečiatka a podpis orgánu, ktorý zabezpečil vyvesenie vyhlášky: zabezpečil zvesenie vyhlášky:

Ing. Andrea Labantová
poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10269

Doručuje sa

Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12 Jakubany, Slovenská republika

Na vedomie

Ing. Alžbeta Volaříková, Zimná 983/109, 064 01 Stará Ľubovňa
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa, Obrancov mieru 508/1, 064 01 Stará Ľubovňa
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni, Mýtina, 064 01 Stará Ľubovňa
SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava 2
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 1
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 1
Okresný úrad Stará Ľubovňa, OSZP, Nám. gen. Štefánika 529/1, 064 01 Stará Ľubovňa
Okresný úrad Stará Ľubovňa, PaLO, Nám. gen. Štefánika 529/1, 064 01 Stará Ľubovňa
Okresný úrad Stará Ľubovňa, OKR, Nám. gen. Štefánika 529/1, 064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská inšpekcia životného prostredia Inšpektorát ŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice 1